

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs

Murs composites sans isolant

Prémur RECTOR

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **LESAGE DEVELOPPEMENT**
16 Rue de Hirtzbach BP 2538
68058 MULHOUSE - France

Usine **RECTOR LESAGE - 9 Boulevard Marcel Paul - 31170 TOURNEFEUILLE - FRANCE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwichs » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°02-0001-286-705 du 14 septembre 2021

Décision de reconduction n°02-0003-286-705 du 12 juin 2023

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°02-0002-286-705 du 08 décembre 2022

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon NF EN 14992 et NF EN 15258:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que NF EN 14992 et NF EN 15258:

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

> Autres caractéristiques :


- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n°3.2/16-898_V4
- Aptitude au levage des inserts de levage intégrés visés par l'Avis Technique n°3.2/16-898_V4

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-0003-286-705 du 12 juin 2023

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

| Dénomination commerciale | Epaisseur des parois en mm | f_{ck} (MPa) | Durabilité : classes d'exposition |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|---|
| Prémur RECTOR | 55 à 70 | Recette 1: C40/50 | XF1 |
| Prémur RECTOR | 55 à 70 | Recette 2: C50/60 | XC1 à XC4 - XF1 - XD1 - XD2 - XS1 - XA1 |
| Prémur RECTOR | 55 à 70 | Recette 7: C40/50 | XC1 à XC4 - XF1 - XD1 |